

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
3 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Модуль для заправки автомобілів моторним паливом 20 м.куб (10/10)
— 2 одиниці

Класифікація за ДК 021:2015: 44610000-9 - Цистерни, резервуари,
контейнери та посудини високого тиску

Ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-15-008494-a
Ідентифікатор плану UA-P-2023-08-15-001895-c

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення встановлено відповідно до фінансування 3 СЦШР ДСНС України на 2023 рік з метою організації закупівлі, відповідно до розподілу коштів, з метою організації закупівлі, для забезпечення нагальних потреб, та виконання дій за призначенням 3 Спеціального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 2023 році.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (з подальшими змінами та доповненнями). Розмір очікуваної вартості встановлено за результатами моніторингу цін з відкритих джерел від виробників та постачальників.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Модуль для заправки автомобілів паливом 20,0 м3 у закритому виконанні, двосекційний, одностінний, на ложементях, 5мм, дві ПРК (вид палива: бензин, ДП, біодизель (100%) або E15)

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

- .Резервуар для світлих нафтопродуктів
- .Рама несуча з площадкою під дозуючий пристрій
- .Запорна арматура
- .Вентиляційні клапани
- .Вимірювальні люки
- .Дробина з площадкою
- .Колонка паливороздавальна

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

- 1) Резервуар наземний металевий товщиною 5мм, одностінний з антикорозійним покриттям (шар ґрунту та шар фарби, загальною товщиною не менше 120 мкм), нанесеним безповітряним способом для зберігання дизельного палива у стандартній комплектації, в комплект входить градувальна таблиця на кожен відсік, об'ємом 20,0 м³ (обсяг відсіків 50%/50%); лінія дихальна з сумісним дихальним клапаном типу СМДК-50 (або аналог); лінія замірна типу ДУ-40 (або аналог); лінія заливна для кожного відсіку; лінія видачі типу ДУ-40 (або аналог); люк-лаз діаметром не менше 600 мм; резервуар містить кільця жорсткості у кожному відсіку, ложементи (металеві опори), на які встановлюється резервуар. Модуль має драбину для обслуговування люка; універсальний кронштейн для монтажу паливо-роздавальних колонок; каркас модуля металевий із вбудованими ПРК (довжина 10500±50, ширина 2400±50); технологічний відсік для ПРК.
- 2) Метршток відповідної довжини для механічного виміру об'єму пального у резервуарі .
- 3) Колонка паливороздавальна 2 рукава 50 л/хв. : кількість 2шт.
Забезпечує:
 - .автоматизоване функціонування вузла продуктивності видачі пального продуктивність – до 50 л/хв;
 - .вимірювання об'єму пального з похибкою не більше ±0,5%;
 - .індикацію об'єму з дискретністю 0,01л;
 - .можливість задавання дози видачі пального;
 - .можливість використання в вибухонебезпечній зоні класу 1 (вибухозахищене виконання);
 - .насос самовсмоктувальний ексцентричний з самоналаштувальними лопатями для газовідводу, напруга живлення електродвигуна 220В змінного струму, частота струму 50Гц, продуктивність насосу 50л/хв., потужність не менше 700 Вт.;
 - .рукав довжиною не менше 4м та автоматичний пістолет з поворотною муфтою; дегазатор;
 - .вбудований фільтр тонкої очистки зі ступенем очищення не більше 70мкм;
 - .електронний ключ користувача;
- 4) У складі пропозиції наступні документи:
 - паспорт на колонку паливо роздавальну;
 - сертифікат відповідності на колонку
 - паспорт на кран-шаровий;
 - калібрувальну таблицю, на кожен відсік;
 - паспорт на модуль зберігання палива МЗАМП
 - сертифікат відповідності на МЗАМП
 - креслення на МЗАМП;
 - паспорт на резервуар сталевий горизонтальний РГСН
 - сертифікат відповідності на РГСН

Учасник гарантує здійснення Повірки паливороздавальних колонок.

Модуль для заправки має бути забезпечений кріпленнями до контейнерезова.

Модуль для заправки має відповідати стандартам та нормам діючих ДСТУ.

- Рік виготовлення: 2023 рік.
- Гарантійний термін експлуатації: 24 місяці з дати виготовлення.
- Товар, що постачається є новим, таким що не був у вжитку, терміни та умови його зберігання не порушені.
- Технічні, якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
- Товар не внесено до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2015 №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації", зі змінами чинними на момент подання тендерної пропозиції.

Учасник може запропонувати товар кращої якості, ніж вимагається Замовником. Для цього Учасник повинен надати інформацію про переваги запропонованого товару у формі порівняльної таблиці.